

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

АКТ

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 09.09 2024 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. М. Мобель

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1; кв. 2; кв. 3;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30». Поверка от 05.10.2023 года, действительно до 04.10.2024 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>1</u>	100	<u>—</u>	<u>100x100</u>	<u>—</u>
<u>2</u>	100	<u>0,98</u>	<u>100x100</u>	<u>35,28</u>
<u>3</u>	100	<u>0,92</u>	<u>100x100</u>	<u>33,12</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (не) исправном состоянии.

№ 2, находится в (не) исправном состоянии.

№ 3, находится в (не) исправном состоянии.

ВрИО Начальника службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2

Ренжин А.П.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2

Махорин В.В.

Собственник помещения



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

АКТ

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 09 09 2024 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: п. Междуречье ул. 62а. СССР 9

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16; кв. _____; кв. _____;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM-30». Поверка от 05.10.2023 года, действительно до 04.10.2024 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>16</u>	100	<u>1.24</u>	<u>1004/100</u>	<u>44,64</u>
	100			
	100			

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 16, находится в (не) исправном состоянии.

№ _____, находится в (не) исправном состоянии.

№ _____, находится в (не) исправном состоянии.

ВрИО Начальника службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2

Собственник помещения



Ренжин А.П.

Махорин В.В.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

АКТ

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 09.09 2024 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: М. Механизаторов ул 60, СССР 9

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7; кв. 8; кв. 9;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM-30». Поверка от 05.10.2023 года, действительно до 04.10.2024 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>7</u>	100	<u>1.24</u>	<u>100x100</u>	<u>44,64</u>
<u>8</u>	100	<u>1.12</u>	<u>100x100</u>	<u>40,52</u>
<u>9</u>	100	<u>1.08</u>	<u>100x100</u>	<u>38,88</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (не) исправном состоянии.

№ 8, находится в (не) исправном состоянии.

№ 9, находится в (не) исправном состоянии.

ВрИО Начальника службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2

Собственник помещения



Ренжин А.П.

Махорин В.В.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 09.09 2024 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: М. Механизаторов ул. 60я СССР 9

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1; кв. 2; кв. 3;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM-30». Поверка от 05.10.2023 года, действительно до 04.10.2024 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1.12	100x100	40,32
2	100	1.24	100x100	44,64
3	100	1.08	100x100	38,88

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (не) исправном состоянии.

№ 2, находится в (не) исправном состоянии.

№ 3, находится в (не) исправном состоянии.

ВрИО Начальника службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2

Собственник помещения



Ренжин А.П.

Махорин В.В.