

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 14.01 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: д. Ершурганский д. Похринов 27

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1; кв. 2; кв. 3;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,24	100x100	44,64
2	100	1,38	100x100	49,68
3	100	1,17	100x100	42,12

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (не) исправном состоянии.

№ 2, находится в (не) исправном состоянии.

№ 3, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 3010181080000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 14.01 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: М. Ершутинская ул Махорина 27

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4; кв. 5; кв. 6;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,24	100x100	44,64
5	100	1,17	100x100	42,12
6	100	0,95	100x100	34,92

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (не) исправном состоянии.

№ 5, находится в (не) исправном состоянии.

№ 6, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 [подпись] Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 [подпись] Махорин В.В.

Собственник помещения [подпись] ( Александр )

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 3010181080000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 14.01 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: п. Ершуминский ул. Нохрина 27

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 2; кв. 8; кв. 9;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
2	100	1,66	100x100	59,76
8	100	1,71	100x100	61,56
9	100	1,81	100x100	65,16

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 2, находится в (не) исправном состоянии.

№ 8, находится в (не) исправном состоянии.

№ 9, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения Син

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 3010181080000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 19.01 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: п. Ермаковское д. Нохриной 28

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10; кв. 11; кв. 12;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>10</u>	100	<u>1,26</u>	<u>100x100</u>	<u>45,36</u>
<u>11</u>	100	<u>1,03</u>	<u>100x100</u>	<u>37,08</u>
<u>12</u>	100	<u>1,13</u>	<u>100x100</u>	<u>42,84</u>

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (не) исправном состоянии.

№ 11, находится в (не) исправном состоянии.

№ 12, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения \_\_\_\_\_