

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом
здании

с. Упорово

от 30.04 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: П. Победы 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1; кв. 2; кв. 3;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>1</u>	100	<u>1.23</u>	<u>100/100</u>	<u>44,28</u>
<u>2</u>	100	<u>1,18</u>	<u>100/100</u>	<u>42,48</u>
<u>3</u>	100	<u>1,48</u>	<u>100/100</u>	<u>53,28</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (не) исправном состоянии.

№ 2, находится в (не) исправном состоянии.

№ 3, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Махорин В.В.

Собственник помещения _____

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-88, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом
здании

с. Упорово

от 30.04 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: П. Родеды 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4; кв. 5; кв. 6;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	0,38	100/100	35,28
5	100	1,94	100/100	69,84
6	100	1,43	100/100	51,48

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (не) исправном состоянии.

№ 5, находится в (не) исправном состоянии.

№ 6, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2

Махорин В.В.

Собственник помещения

()

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 30.04 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: П. Победы 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7; кв. 8; кв. 9;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>7</u>	100	<u>0.98</u>	<u>100/100</u>	<u>35,28</u>
<u>8</u>	100	<u>1.05</u>	<u>100/100</u>	<u>37,80</u>
<u>9</u>	100	<u>1.02</u>	<u>100/100</u>	<u>36,72</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (не) исправном состоянии.

№ 8, находится в (не) исправном состоянии.

№ 9, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения (подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом
здании

с. Упорово

от 30.04 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: Пр. Победы, 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел .

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>10</u>	100	<u>0,92</u>	<u>100/100</u>	<u>33,12</u>
<u>11</u>	100	<u>1,24</u>	<u>100/100</u>	<u>44,64</u>
<u>12</u>	100	<u>1,08</u>	<u>100/100</u>	<u>38,88</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10 , находится в (не) исправном состоянии.

№ 11 , находится в (не) исправном состоянии.

№ 12 , находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения (подпись)